




Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

PO.ZUZ.2.4210.145.2022.MJ



Kalisz, dnia 17 maja 2022 r.
(tablica ogłoszeń, BIP)

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację

że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu

wszczął postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w postaci wprowadzania ścieków przemysłowych tj. wód pochodzących z procesu uzdatniania wody zakładu COLIAN Sp. z o.o. zlokalizowanego w Opatówku przy ul. Zdrojowej 1, do ziemi poprzez nawadnianie terenów zielonych (w okresie letnim tj. od kwietnia do września) na działkach 692/42, 694/1, 694/9, 694/10 oraz za pośrednictwem kolektora deszczowego zakładowej kanalizacji deszczowej wylotem 500 mm do zbiornika ziemnego (stawu) zlokalizowanego na dz. nr 719/9 będącego własnością gminy Opatówek w ilości:

całkowitej objętości wód

$$Q_{\max.s} = 0,0095 \text{ m}^3/\text{s},$$
$$Q_{\text{śr.d}} = 258,6 \text{ m}^3/\text{dobę},$$
$$Q_{\text{dop.r.}} = 94390,0 \text{ m}^3/\text{rok}$$

do nawadniania w miesiącach letnich

$$Q_{\max.s} = 0,0095 \text{ m}^3/\text{s},$$
$$Q_{\text{śr.d}} = 20,5 \text{ m}^3/\text{dobę},$$
$$Q_{\text{dop.r.}} = 1845,0 \text{ m}^3/\text{rok}$$

pozostała część odprowadzana do zbiornika ziemnego (stawu) w miesiącach letnich

$$Q_{\max.s} = 0,0095 \text{ m}^3/\text{s},$$
$$Q_{\text{śr.d}} = 238,1 \text{ m}^3/\text{dobę},$$
$$Q_{\text{dop.r.}} = 92545,0 \text{ m}^3/\text{rok}$$

o najwyższych dopuszczalnych wartościach wskaźników zanieczyszczeń:

- zawiesiny ogólne $\leq 35 \text{ mg/l}$,
- BZT₅ $\leq 25 \text{ mg O}_2/\text{dm}^3$,
- azot azotanowy $\leq 30,0 \text{ mg N}_{\text{NO}_2}/\text{dm}^3$,
- azot azotynowy $\leq 1,0 \text{ mg N}_{\text{NO}_2}/\text{dm}^3$,
- azot amonowy $\leq 10,0 \text{ mg N}_{\text{NH}_4}/\text{dm}^3$,
- żelazo ogólne $\leq 10 \text{ mg Fe/l}$,

Obowiązek podawania informacji do publicznej wiadomości wynika z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.).

Wobec powyższego proszę umieścić informację w sposób zwyczajowo przyjęty w celu podania do publicznej informacji (tj. tablica ogłoszeń, BIP) na okres 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, a następnie informację, że była wywieszona, z potwierdzeniem pieczęcią i podpisem należy niezwłocznie przekazać do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Skarszewskiej 42A, 62-800 Kalisz.

Dyrektor
Anna Marecka
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Urząd Miejski Gminy Opatówek
Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek
(ePUAP: /I3227wvgw1/SkrytkaESP),
2. ZZ w Kaliszu, ZUZ, a/a; BIP RZGW Poznań