

Zp.In.271.2.2017

### **Odpowiedź na pytania dotyczące SIWZ**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej 675537 ul. Kaliska w miejscowości Szale.

Gmina Opatówek informuje, że w związku z przetargiem wpłynęły pisma zainteresowanych firm następującej treści:

#### **Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:**

1. W kosztorysie w poz. nr 60 jest zapis o poboczach z gruntu rodzimego, natomiast w opisie technicznym w punkcie 4.2. jest zapis iż pobocza należy wykonać z kruszywa łamanego lub destruktu. Prosimy o wyjaśnienie z jakiego materiału należy wykonać pobocza.
2. Prosimy o potwierdzenie, iż pobocza należy wykonać na szerokości 0,75 m na całej długości odcinka.
3. Kosztorys ofertowy poz. nr 60 prosimy o wyjaśnienie na jaką grubość należy wykonać pobocza.
4. W opisie technicznym w punkcie 4.2. jest zapis, iż należy wykonać ścinkę poboczny na szer. 1 m. Prosimy o wyjaśnienie czy w poz. nr 60 kosztorysu należy ująć wykonanie ścinki poboczny - na całej długości poboczny to jest 4100 m na szer. 1 m ?
5. Kosztorys ofertowy poz. nr 58. Prosimy o podanie ilości odcinków barier.
6. Pozycja 8 d.1 kosztorysu " Remont chodnika z kostki brukowej betonowej - 20 % nowego materiału " został określony w ilości 600 m<sup>3</sup>. Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy dla powyższej pozycji kosztorysu przyjęto prawidłową jednostkę obmiaru ?

#### **Wobec powyższego Gmina Opatówek informuje, że:**

- Ad.1. Pobocza należy wykonać zgodnie z zapisem w kosztorysie ofertowym, z gruntu rodzimego.
- Ad.2. Potwierdzamy wykonanie poboczny o szerokości 0,75 m na długości 4,100 km.
- Ad.3. Średnia grubość warstwy gruntu rodzimego poboczny wynosi 10 cm.
- Ad.4. Ścinkę poboczny należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym na długości 4,100 km i szerokości 0,75 m gr. do 10 cm.
- Ad.5. Pozycja numer 58 kosztorysu - ilość odcinków barier wnosi 8.
- Ad.6. Pozycja 8 kosztorysu przyjąć do wyceny " Remont chodnika z kostki brukowej betonowej - 20 % nowego materiału " - 600 m<sup>2</sup>.

Niniejsze wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Burmistrz Gminy Opatówek  
/-/Sebastian Wardęcki